



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  
ГРЯЗИНСКОМУ, УСМАНСКОМУ И ДОБРИНСКОМУ РАЙОНАМ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ  
ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Добринка

(место составления акта)

« 20 » января 2022 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического  
лица, индивидуального предпринимателя

№ 2

По адресу: Липецкая область, Добринский район с. Демшинка .

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 2 от «10» января 2022 г. начальника ОНД и ПР ГУ МЧС по  
Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам Терновых Ю.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) Администрация сельского

поселения Демшинского сельсовет Добринского муниципального района

Местонахождение объектов: Добринский район с. Демшинка, д. Большие отрожки,

д. Наливкино, д. Александровка 1-я, д. Панино-Липецкое

(наименование юридического лица, ФИО, (последнее при наличии) ИП.)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » января 2022 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности ИП по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 2 часа 00 минут

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Юшков В.Н.. 20 .01.2022 г. в 14 часов 10 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим

(заполняется при проведении выездной проверки)

проверку ознакомлен(ы): Двуреченских А.И. 20 .01.2022 г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку Дознаватель ОНД и ПР по Грязинскому, Усманскому и  
Добринскому районам капитан внутренней службы Юков Владимир Николаевич

(ФИО, должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава администрации Демшинского сельского поселения Двуреченских А.И.

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки саморегулирующей организации), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

На территориях населённых пунктов, а именно: Демшинского сельского поселения Добринского района с. Демшинка д. Большие отрожки, д. Наливкино, д. Александровка 1-я, д. Панино-Липецкое не указано направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначенное указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. п. 48, ППР в РФ, (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "О противопожарном режиме").

2) На территории населённого пункта а именно: с. Демшинка д. Большие отрожки, д. Наливкино, д. Александровка 1-я, д. Панино-Липецкое не созданы для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.62. п. 75, ППР в РФ, (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "О противопожарном режиме").

3) В границах сельских населенных пунктов, а именно с. Демшинка д. Большие отрожки, д. Наливкино, д. Александровка 1-я, д. Панино-Липецкое не выполнено оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. **Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ст.19.**

4) К водоёму, расположенному на территории населённого пункта, а именно: с. Демшинка д. Большие отрожки, д. Наливкино, д. Александровка 1-я, д. Панино-Липецкое не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. п. 75, ППР в РФ, (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "О противопожарном режиме").

5) В границах населенных пунктов и на территориях общего пользования населённых пунктов, а именно: с. Демшинка д. Большие отрожки, д. Наливкино, д. Александровка 1-я, д. Панино-Липецкое произвести своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. п. 67, ППР в РФ, (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "О противопожарном режиме").

(с указанием характера нарушений: лиц допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): не предоставлен

Дознаватель ОНД и ПР по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам капитан внутренней службы Юшков Владимир Николаевич

Подписи лиц, проводивших проверку:

Глава администрации Двуреченских А.И.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок ЮЛ, ИП, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД и ПР по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам капитан внутренней службы Юшков Владимир Николаевич

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Глава администрации Двуреченских А.И.

« 20 » января 2022 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_